



FIRENZE, 26/01/2017



Spett.le  
Comune di Altopascio  
Piazza Vittorio Emanuele, 24  
55011 - Altopascio (LU)

**OGGETTO:** - Progetto di miglioramento ambientale e riqualificazione area industriale.  
Parere di competenza per verifica di assoggettabilità VAS.

Facendo seguito alla Vs. richiesta del 25/10/2017 ns. prot. 24732 dopo aver esaminato la documentazione progettuale inoltrata, con la presente esprimiamo parere tecnico favorevole per quanto riguarda la fornitura del gas naturale ai fabbricati previsti dall'intervento in oggetto.

Dopo aver esaminato gli elaborati progettuali inviati specificiamo che l'impatto ambientale del piano in progetto generato sull'impianto distributivo di gas naturale non è significativo.

Difatti non sono necessarie nuove installazioni di apparecchiature e non si riscontrano interferenze tra l'opera d'urbanizzazione in progetto e la nostra rete, in ogni modo d'entità irrilevante ai fini ambientali.

Sarà possibile alimentare la nuova utenza attraverso la derivazione della rete in media pressione DN 100 Acc. MPB in esercizio su Via Sandroni, loc. Cerbaia.

Per altri chiarimenti è possibile mettersi in contatto l'Ufficio DIST/Serint/Prog Ing. Eleonora Barsanti Tel. 055/4380070 - 347/0712647 e-mail [eleonora.barsanti@toscanaenergia.it](mailto:eleonora.barsanti@toscanaenergia.it).

Cordiali saluti.

Il Responsabile Servizi di  
Ingegneria e Normativa Tecnica  
(Dott. Ing. Luigi Bianchi)

*Luigi Bianchi*