

Ufficio: A.T.Pianura di Lucca e del Bientina/U.O. CED-SIT

Luogo e data: Capannori, 15-06-18

pec

**Spett.Le  
COMUNE DI ALTOPASCIO  
Ufficio Ambiente**

via Cavour 64 - 55011 Altopascio

pec: comune.altopascio@postacert.toscana.it

C.A.:

P.N. Antonio Sechi

Geom. Andrea Guerzoni

**Oggetto:** Documento preliminare Verifica assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art.22 comma 2 della LR 10/2010, del relativa richiesta di Variante al Regolamento Urbanistico inerente la Realizzazione di Scuola Primaria in Frazione Badia Pozzeveri ad Altopascio. Parere

In riferimento al procedimento in oggetto, esaminata la documentazione inviata con nota del 29/05/2018, preso atto che la variante non interessa terreni ubicati nelle pertinenze di corsi d'acqua in gestione al Consorzio, si comunica che: nel caso in cui saranno previsti scarichi di acque piovane, anche indiretti, nel reticolo in gestione al Consorzio ai sensi della L.R. 79§/2012 e s.m.i., si dovrà rispettare il principio dell'invarianza idraulica, ossia realizzare dispositivi di ritenzione delle stesse acque (vasche, tubazioni etc.) atti a limitare la portata massima in ingresso nel corso d'acqua ad un valore minore o uguale a quello che allo stato attuale i terreni oggetto di variante scaricano.

Il Consorzio si riserva comunque di valutare eventuali ulteriori prescrizioni, durante le successive fasi di progettazione di dettaglio delle opere e/o di messa in esercizio delle stesse.

Cordiali saluti



Il Dirigente  
Ing. Nicola Ghimenti

Ing. Marino Nieri